

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в МДОУ «Детский сад № 9» (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

188417, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):

Образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 2-хэтажное здание, общая площадь 588,5 кв. м.
- помещений на 1 этаже – 3 (два групповых помещения и музыкально-физкультурный зал), площадь – 175,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5460 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9», сокращенное название МДОУ «Детский сад № 9»

Адрес места нахождения организации:

188417, Ленинградская область, Волосовский район, п. Сумино.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации Волосовского муниципального района, 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Краснофлотская, д.6:

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная деятельность.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 90 воспитанников.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (1.5 - 8 лет)

Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата - нет;

нарушениями зрения – нет;

нарушениями слуха – нет.

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Издан распорядительный акт о создании межведомственной комиссии по обследованию территории ДООУ на предмет обустройства мест для личного автотранспорта инвалидов</li> <li>2. Работа комиссии по рассмотрению возможности обустройства на территории ДООУ мест для личного автотранспорта инвалидов</li> <li>3. Составлен заключительный акт о работе комиссии с выводами о том, что на территории ДООУ нет возможности обустроить автостоянку для инвалидов в соответствии с ГОСТами</li> <li>4. В ответ на ходатайство получен ответ администрации МО Клопицкое сельское поселение от 23.03.2023 №387 об отсутствии технических возможностей для оборудования мест парковки транспортных средств инвалидов.</li> </ol>
2	сменные кресла-коляски	Заключено предварительное соглашение (договор о намерениях) №4 о предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества

		(технических средств реабилитации) в рамках сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, подведомственными Комитету образования администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области (с МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида») от 20.03.2023
3	адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	Отсутствуют (нет необходимости, так как вход/выход в здание с земли)
6	подъемные платформы (аппарели)	Не предусмотрены
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	Входные группы не соответствуют нормативам доступности
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Издан распорядительный акт о создании комиссии по обследованию помещений ДОУ на предмет обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений</li> <li>2. Работа комиссии по рассмотрению возможностей обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений</li> <li>3. По итогам заключения комиссии составлен акт №1 от 07.03.2023 об отсутствии технических возможностей для оборудования специализированных санитарно-гигиенических помещений</li> </ol>
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормативам доступности

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам доступно частично
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеются: вывеска с названием организации, графиком работы организации, поэтажные планы с указанием направлений движения, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется

2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Заключен договор с МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» о предоставлении услуг по тифлопереводу (тифлосурдопереводу) от 20.03.2023
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	По запросу

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими окончаниями (закруглением) на входной группе и путях передвижения	2026 год

